

# **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**приложение к программе комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**Мостовское городское поселение  
Мостовского района Краснодарского Края**

**на период 20 лет (до 2031 г.)**

**с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2012 г. до  
2021 г.)**

**и на перспективу до 2041 года**

**Том 1.**

**Теплоснабжение  
книга 1.2**

Программа комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры муниципального образования  
Мостовский район

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Мостовское городское поселение

Обосновывающие материалы

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

# Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10
Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10
а) Зоны действия производственных котельных	10
б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	11
Глава 1. часть 2. Источники тепловой энергии	12
а) Структура основного оборудования.	12
б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	13
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	14
г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	15
д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	19
е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	20
ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	21
з) Среднегодовая загрузка оборудования.	22
и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	38
к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	39
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	40
Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	41
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	41
б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	42
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	43
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки .....43						
			г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на						
							МК № 359		
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
	Разраб	Орловский А И							
	Исполнитель	Сидоренко Е Б							
	Проверил	Скрипник В В							

тепловых сетях .....45

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов .....46

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности .....47

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. ....48

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. ....50

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. ....53

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. ....54

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. ....55

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. ....56

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. ....57

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.....58

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. ....60

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. ....61

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.....62

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. ....63

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.....64

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления.....65

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.....66

Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 67

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. ....67

Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии 68

а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха .....68

б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. ....69

в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

надежности и безопасности теплоснабжения).....	99
Глава 1. часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	100
а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. ....	102
Глава 1. часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	109
а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. ....	109
б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. ....	110
в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности. ....	119
г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. ....	130
Глава 1. часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	131
а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). ....	131
б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). ....	132
в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. ....	133
г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. ....	134
д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. ....	135
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	136
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. ....	136
б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. ....	138
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления. ....	140
г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов. ....	141
д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. ....	142
е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на  
каждом этапе. ....144

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом  
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов  
объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами  
с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и  
пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства  
источников тепловой энергии на каждом этапе. ....145

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями  
потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные  
тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. ....146

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми  
заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные  
договоры теплоснабжения. ....147

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми  
заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по  
регулируемой цене. ....148

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения 149

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и  
тепловой нагрузки 150

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в  
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением  
резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой  
энергии. ....150

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной  
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по  
каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии. ....152

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального  
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой  
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой  
сети от каждого магистрального вывода. ....153

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при  
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. ....154

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и  
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  
в том числе в аварийных режимах. 155

а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях  
подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления  
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование  
перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. ....155

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  
источников тепловой энергии 158

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. ....158

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с  
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения  
перспективных нагрузок. ....160

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			7

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. ....161

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. ....162

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. ....163

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. ....164

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. ....165

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. ....166

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. ....167

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа. ....168

л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. ....169

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. ....172

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 173

а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). ....173

б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. ....174

в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. ....175

г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. ....176

д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. ....177

е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. ....178

ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. ....179

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			8



з) Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций. ....180

Глава 8. Перспективные топливные балансы 181

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа. ....181

б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. ....184

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 185

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии. ....185

б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. ....186

в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. ....187

г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. ....188

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 189

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. ....189

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. .190

в) Расчеты эффективности инвестиций. ....191

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. ..193

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. 195

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	

МК № 359

9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а) Зоны действия производственных котельных

Перспективной схемой развития муниципального образования Мостовское городское поселение на перспективу до 2031 года в зоне действия производственных котельных строительство теплосетей от производственных котельных и перевод их в разряд отопительно-производственных не предусмотрено.

Зоны действия производственных котельных (при наличии) указаны в книге 1.3 (графические материалы)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		10

**б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.**

В рассматриваемом муниципальном образовании четкого функционального зонирования не наблюдается. Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения. Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет большую часть площади всего жилищного фонда рассматриваемого поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства.

Данные по индивидуальным источникам тепловой энергии отражены в разделе «Газоснабжение» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			11

Глава 1.часть 2.Источники тепловой энергии

а) Структура основного оборудования.

Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.

Подробные характеристики существующих котельных освещены в приложении 5. книги 1.4

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
							12
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Теплофикация это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу.

MK № 359

**в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.**

Ограничений тепловой мощности котельных в рассматриваемом поселении по имеющимся на момент разработки схемы теплоснабжения данным нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	14

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Расход тепла на собственные нужды котельной определён расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
- расход теплоты на бытовые нужды персонала;
- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле:  $K_{сн} = Q_{сн}/Q_{выр}$ .

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулярующей способности обмуровки.

Объём потребления тепловой энергии и теплоносителя принят по данным утверждённым региональной энергетической комиссией (РЭК).

Таблица 2.1 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Собственные нужды, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,296	0,131	0,290	272,10	0,006	5,40

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,421	0,137	0,413	433,40	0,008	8,50
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,296	0,074	0,290	203,70	0,006	3,98
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,165	0,148	0,162	328,50	0,003	6,20
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,377	0,141	0,370	624,14	0,007	11,84
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,081	0,053	0,079	207,40	0,002	3,90
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,165	0,109	0,162	188,64	0,003	3,54
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,602	0,146	0,591	276,10	0,011	5,27
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,580	2,47	2,531	5418,90	0,049	102,60
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	3,062	1,56	3,004	3934,60	0,058	74,50
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	6,295	3,667	6,176	9762,40	0,119	184,80
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	8,642	5,74	8,478	10475,00	0,164	198,51
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		0,65				
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		1,07				
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира		0,13				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Таблица 2.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	0,138	0,131	0,135	0,003	6,07
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	0,241	0,137	0,235	0,003	9,66
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	0,086	0,074	0,084	0,002	4,54
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	0,165	0,148	0,161	0,003	7,33
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	0,377	0,141	0,368	0,003	13,92
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	0,081	0,053	0,079	0,001	4,63
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	0,165	0,109	0,161	0,002	4,21
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,602	0,146	0,589	0,003	6,16
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	2,580	2,47	2,522	0,055	120,84

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	1,806	1,56	1,766	0,035	87,74
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	6,295	3,667	6,155	0,082	217,70
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	5,934	5,74	5,802	0,128	233,59
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015		0,65			
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016		1,07			
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021		0,13			
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	1,290	1,076	1,261	0,024	45,73
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	0,084	0,002	3,31
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	0,084	0,002	3,31
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,120	0,116	0,118	0,003	4,93
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,172	0,155	0,168	0,003	6,59

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Ввиду отсутствия в настоящее время и в ближайшей перспективе до 20 лет теплофикационного оборудования, (определение «теплофикация» см. глава 1 часть 2 пункт б), данный раздел не рассматривается

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время нет и в ближайшей перспективе не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				20


ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных рассматриваемого поселения – качественный по температурному графику 95-70 грС

Исключение составляют Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира. Подробно см. приложение 8 книга 1.4

Температурный график центрального качественного регулирования

Температура наружного воздуха. °С	Температура прямой сетевой воды, °С	Температура обратной сетевой воды, °С
8	44,0	37,2
5	50,3	41,5
0	60,3	48,1
-5	69,8	54,2
-10	79,0	60,0
-15	88,0	65,7
-19	95,0	70,0



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3) Среднегодовая загрузка оборудования.


Отопительный период в муниципальном образовании Мостовское городское поселение составляет в среднем 184 суток, а период стояния температур выше 0 градусов, при котором загрузка котлов менее 50% - 173 суток. Или 94,1 % отопительного периода. Только 5,9 % отопительного периода котельные загружены более, чем наполовину. Такой непродолжительный период приводит к низкому коэффициенту использования оборудования котельных и тепловых сетей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			22

График тепловой загрузки (существующее положение)

Котельная 1 (СОШ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13		0,13	0,30
-16	0,12		0,12	0,30
-13	0,11		0,11	0,30
-10	0,10		0,10	0,30
-6	0,08		0,08	0,30
-3	0,07		0,07	0,30
1	0,06		0,06	0,30
5	0,05		0,05	0,30
8	0,04		0,04	0,30




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,16 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 0,16 Гкал/час.

График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 1 (СОШ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13		0,13	0,14
-16	0,12		0,12	0,14
-13	0,11		0,11	0,14
-10	0,10		0,10	0,14
-6	0,08		0,08	0,14
-3	0,07		0,07	0,14
1	0,06		0,06	0,14
5	0,05		0,05	0,14
8	0,04		0,04	0,14




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 2 (Госпиталь Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,14		0,14	0,42
-16	0,13		0,13	0,42
-13	0,11		0,11	0,42
-10	0,10		0,10	0,42
-6	0,09		0,09	0,42
-3	0,08		0,08	0,42
1	0,06		0,06	0,42
5	0,05		0,05	0,42
8	0,04		0,04	0,42




Гкал/ч на существующее положение. ( для потребителей I и II категории ). Резерв тепловой мощности существующей котельной по сути перспективным нагрузкам составляет 0,25 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 2 (Госпиталь Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,14		0,14	0,24
-16	0,13		0,13	0,24
-13	0,11		0,11	0,24
-10	0,10		0,10	0,24
-6	0,09		0,09	0,24
-3	0,08		0,08	0,24
1	0,06		0,06	0,24
5	0,05		0,05	0,24
8	0,04		0,04	0,24



Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата



График тепловой загрузки (существующее положение)

Котельная 3 (СОШ № 18 Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,07		0,07	0,30
-16	0,07		0,07	0,30
-13	0,06		0,06	0,30
-10	0,06		0,06	0,30
-6	0,05		0,05	0,30
-3	0,04		0,04	0,30
1	0,03		0,03	0,30
5	0,03		0,03	0,30
8	0,02		0,02	0,30




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,22 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 0,22 Гкал/час.

График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 3 (СОШ № 18 Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,07		0,07	0,09
-16	0,07		0,07	0,09
-13	0,06		0,06	0,09
-10	0,06		0,06	0,09
-6	0,05		0,05	0,09
-3	0,04		0,04	0,09
1	0,03		0,03	0,09
5	0,03		0,03	0,09
8	0,02		0,02	0,09



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 4 (Администрация Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,15		0,15	0,17
-16	0,14		0,14	0,17
-13	0,12		0,12	0,17
-10	0,11		0,11	0,17
-6	0,10		0,10	0,17
-3	0,08		0,08	0,17
1	0,07		0,07	0,17
5	0,05		0,05	0,17
8	0,04		0,04	0,17





График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 4 (Администрация Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,15		0,15	0,17
-16	0,14		0,14	0,17
-13	0,12		0,12	0,17
-10	0,11		0,11	0,17
-6	0,10		0,10	0,17
-3	0,08		0,08	0,17
1	0,07		0,07	0,17
5	0,05		0,05	0,17
8	0,04		0,04	0,17




... Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет Гкал/час.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул. Калинина 18)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13	0,01	0,14	0,38
-16	0,12	0,01	0,13	0,38
-13	0,11	0,01	0,12	0,38
-10	0,10	0,01	0,11	0,38
-6	0,08	0,01	0,10	0,38
-3	0,07	0,01	0,09	0,38
1	0,06	0,01	0,07	0,38
5	0,04	0,01	0,06	0,38
8	0,03	0,01	0,05	0,38




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,23 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сути перспективным нагрузкам составляет 0,23 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул. Калинина 18)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13	0,01	0,14	0,38
-16	0,12	0,01	0,13	0,38
-13	0,11	0,01	0,12	0,38
-10	0,10	0,01	0,11	0,38
-6	0,08	0,01	0,10	0,38
-3	0,07	0,01	0,09	0,38
1	0,06	0,01	0,07	0,38
5	0,04	0,01	0,06	0,38
8	0,03	0,01	0,05	0,38



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 359

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 6 (ДООУ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,05		0,05	0,08
-16	0,05		0,05	0,08
-13	0,04		0,04	0,08
-10	0,04		0,04	0,08
-6	0,03		0,03	0,08
-3	0,03		0,03	0,08
1	0,02		0,02	0,08
5	0,02		0,02	0,08
8	0,01		0,01	0,08




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,03 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 0,03 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 6 (ДООУ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,05		0,05	0,08
-16	0,05		0,05	0,08
-13	0,04		0,04	0,08
-10	0,04		0,04	0,08
-6	0,03		0,03	0,08
-3	0,03		0,03	0,08
1	0,02		0,02	0,08
5	0,02		0,02	0,08
8	0,01		0,01	0,08




Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 7 (к/т "Мир" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,11		0,11	0,17
-16	0,10		0,10	0,17
-13	0,09		0,09	0,17
-10	0,08		0,08	0,17
-6	0,07		0,07	0,17
-3	0,06		0,06	0,17
1	0,05		0,05	0,17
5	0,04		0,04	0,17
8	0,03		0,03	0,17




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,05 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 0,05 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 7 (к/т "Мир" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,11		0,11	0,17
-16	0,10		0,10	0,17
-13	0,09		0,09	0,17
-10	0,08		0,08	0,17
-6	0,07		0,07	0,17
-3	0,06		0,06	0,17
1	0,05		0,05	0,17
5	0,04		0,04	0,17
8	0,03		0,03	0,17



Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,14	0,01	0,15	0,60
-16	0,13	0,01	0,13	0,60
-13	0,12	0,01	0,12	0,60
-10	0,11	0,01	0,11	0,60
-6	0,09	0,01	0,10	0,60
-3	0,08	0,01	0,09	0,60
1	0,06	0,01	0,07	0,60
5	0,05	0,01	0,06	0,60
8	0,04	0,01	0,04	0,60




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 0,45 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ. и перспективным нагрузкам составляет 0,45 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,14	0,01	0,15	0,60
-16	0,13	0,01	0,13	0,60
-13	0,12	0,01	0,12	0,60
-10	0,11	0,01	0,11	0,60
-6	0,09	0,01	0,10	0,60
-3	0,08	0,01	0,09	0,60
1	0,06	0,01	0,07	0,60
5	0,05	0,01	0,06	0,60
8	0,04	0,01	0,04	0,60



Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой загрузки (существующее положение)

Котельная 9 (СОШ № 30 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	2,43	0,04	2,47	2,58
-16	2,23	0,04	2,27	2,58
-13	2,04	0,04	2,08	2,58
-10	1,84	0,04	1,88	2,58
-6	1,58	0,04	1,62	2,58
-3	1,38	0,04	1,42	2,58
1	1,12	0,04	1,16	2,58
5	0,85	0,04	0,89	2,58
8	0,66	0,04	0,70	2,58





График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 9 (СОШ № 30 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	2,43	0,04	2,47	2,58
-16	2,23	0,04	2,27	2,58
-13	2,04	0,04	2,08	2,58
-10	1,84	0,04	1,88	2,58
-6	1,58	0,04	1,62	2,58
-3	1,38	0,04	1,42	2,58
1	1,12	0,04	1,16	2,58
5	0,85	0,04	0,89	2,58
8	0,66	0,04	0,70	2,58




. . . . Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет Гкал/час.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Котельная 10 (Хирургия Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	1,56		1,56	3,06
-16	1,43		1,43	3,06
-13	1,31		1,31	3,06
-10	1,18		1,18	3,06
-6	1,01		1,01	3,06
-3	0,89		0,89	3,06
1	0,72		0,72	3,06
5	0,55		0,55	3,06
8	0,42		0,42	3,06




Гкал/ч на существующее положение. ( для потребителей I и II категории ). Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 1,47 Гкал/час.

График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 10 (Хирургия Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	1,56		1,56	1,81
-16	1,43		1,43	1,81
-13	1,31		1,31	1,81
-10	1,18		1,18	1,81
-6	1,01		1,01	1,81
-3	0,89		0,89	1,81
1	0,72		0,72	1,81
5	0,55		0,55	1,81
8	0,42		0,42	1,81




Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата



График тепловой загрузки (существующее положение)

Котельная 11 (жил мкр. Юг Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	3,50	0,17	3,67	6,30
-16	3,22	0,17	3,38	6,30
-13	2,93	0,17	3,10	6,30
-10	2,65	0,17	2,82	6,30
-6	2,27	0,17	2,44	6,30
-3	1,99	0,17	2,15	6,30
1	1,61	0,17	1,78	6,30
5	1,23	0,17	1,40	6,30
8	0,95	0,17	1,11	6,30




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 2,54 Гкал/ч на существующее положение. . Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 2,54 Гкал/час.

График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 11 (жил мкр. Юг Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	3,50	0,17	3,67	6,30
-16	3,22	0,17	3,38	6,30
-13	2,93	0,17	3,10	6,30
-10	2,65	0,17	2,82	6,30
-6	2,27	0,17	2,44	6,30
-3	1,99	0,17	2,15	6,30
1	1,61	0,17	1,78	6,30
5	1,23	0,17	1,40	6,30
8	0,95	0,17	1,11	6,30




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой загрузки (существующее положение)

Котельная 12 (5 укр.КВ Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	5,74		5,74	8,64
-16	5,27		5,27	8,64
-13	4,81		4,81	8,64
-10	4,34		4,34	8,64
-6	3,72		3,72	8,64
-3	3,26		3,26	8,64
1	2,64		2,64	8,64
5	2,02		2,02	8,64
8	1,55		1,55	8,64




Теплопроизводительность источника тепл. энергий превышает необходимую на 2,77 Гкал/ч на существующее положение. Резерв тепловой мощности существующей котельной по сущ.и перспективным нагрузкам составляет 2,77 Гкал/час.

График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Котельная 12 (5 укр.КВ Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	5,74		5,74	5,93
-16	5,27		5,27	5,93
-13	4,81		4,81	5,93
-10	4,34		4,34	5,93
-6	3,72		3,72	5,93
-3	3,26		3,26	5,93
1	2,64		2,64	5,93
5	2,02		2,02	5,93
8	1,55		1,55	5,93



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,43	0,22	0,65	
-16	0,40	0,22	0,62	
-13	0,36	0,22	0,58	
-10	0,33	0,22	0,55	
-6	0,28	0,22	0,50	
-3	0,24	0,22	0,46	
1	0,20	0,22	0,42	
5	0,15	0,22	0,37	
8	0,12	0,22	0,34	





График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,43	0,22	0,65	
-16	0,40	0,22	0,62	
-13	0,36	0,22	0,58	
-10	0,33	0,22	0,55	
-6	0,28	0,22	0,50	
-3	0,24	0,22	0,46	
1	0,20	0,22	0,42	
5	0,15	0,22	0,37	
8	0,12	0,22	0,34	



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой загрузки (существующее положение)

Насосная 14 (Скважина № 13 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,95	0,12	1,07	
-16	0,87	0,12	0,99	
-13	0,80	0,12	0,92	
-10	0,72	0,12	0,84	
-6	0,62	0,12	0,74	
-3	0,54	0,12	0,66	
1	0,44	0,12	0,56	
5	0,33	0,12	0,45	
8	0,26	0,12	0,38	





График тепловой загрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Насосная 14 (Скважина № 13 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,95	0,12	1,07	
-16	0,87	0,12	0,99	
-13	0,80	0,12	0,92	
-10	0,72	0,12	0,84	
-6	0,62	0,12	0,74	
-3	0,54	0,12	0,66	
1	0,44	0,12	0,56	
5	0,33	0,12	0,45	
8	0,26	0,12	0,38	



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

График тепловой нагрузки (существующее положение)

Насосная 15 (Скважина № 9 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13		0,13	
-16	0,12		0,12	
-13	0,11		0,11	
-10	0,10		0,10	
-6	0,08		0,08	
-3	0,07		0,07	
1	0,06		0,06	
5	0,05		0,05	
8	0,04		0,04	





График тепловой нагрузки (на расчётный срок 2031 г.)

Насосная 15 (Скважина № 9 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира)

Тв, °С	Qов, Гкал/ч	Qгвс, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Qов+гвс, Гкал/ч	Установленная мощность, Qуст, Гкал/ч
-19	0,13		0,13	
-16	0,12		0,12	
-13	0,11		0,11	
-10	0,10		0,10	
-6	0,08		0,08	
-3	0,07		0,07	
1	0,06		0,06	
5	0,05		0,05	
8	0,04		0,04	



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Номенклатура теплосчетчиков, допущенных к применению в коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Теплосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).

Теплосчетчик обеспечивает для каждой системы:

Измерение и индикацию:

тек. значений объемного  $G_v$  [м<sup>3</sup>/ч] и массового  $G_m$  [т/ч] расходов т/носителя;  
тек. температур  $t$  [°C] теплоносителя в трубопроводах, на кот. установлены ТС;  
текущего давления в трубопроводах  $P$  [МПа], на которых установлены ДИД.

Вычисление и индикацию:

текущей разности температур  $dt$  [°C] между подающим и обратным тр/пр.;

Вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

потребленного количества теплоты (тепловой энергии)  $Q$  в [Гкал], [МВтч];  
массы  $M$  [т] и объема  $V$  [м<sup>3</sup>] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;

Тр – времени работы прибора при поданном питании в [ч:мин];

Тнараб – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч:мин];

Тош – времени работы прибора при наличии тех. Неиспр. (ТН) в [ч:мин];

Т:dt, Т:G, Т:G – времени работы отдельно по каждой нештатной ситуации (НС) в [ч:мин];

массы  $M$  [т] и  $V$  объема [м<sup>3</sup>] теплоносителя;

среднечасовых и среднесуточных значений температур  $t$  [°C];

среднечасовой и среднесуточной разности температур  $dt$  [°C] между Т1 и Т2;

часовых и суточных измеряемых среднеарифметических значений давления в трубопроводах  $P$  [МПа];

времени работы в штатном режиме Тнараб [ч:мин] (время наработки);

времени работы Тош прибора при наличии тех. неисправности (ТН) в [ч:мин];

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	39

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			40



**а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.**

подземная прокладка - 18,086 км.

Структура тепловых сетей котельных муниципального образования Мостовское городское поселение: система теплоснабжения закрытая, тепловые сети тупиковые, на вводе в каждый объект имеется тепловой узел. Системы отопления подключены по зависимой схеме.

Подробная структура с длинами диаметрами и подключенными абонентами приведена в книге 1.3 (графические материалы)

**б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии**

Подробные электронные карты (схемы) находятся в прилагаемых графических материалах. Книга 1.3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			42

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Существующие тепловые сети выполнены с компенсацией температурных расширений «П»-образными компенсаторами и углами поворотов. Грунты нормальные, участков сети с просадочными грунтами не установлено.

Таблица 2.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Зона теплоснабжения, котельная, №, адрес, установленные котлоагрегаты (существующие источники тепловой энергии, существующее положение)	Год ввода в эксплуатацию	Общая длина тепловых сетей (2х тр), км	Тип изоляции	Тип прокладки		Материальная характеристика, м2	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч
				Подземная (2х тр), км	Надземная (2х тр), км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46; 2 кот. Универсал 5 мощностью 0,172 МВт	1967	0,122	Минвата, ППУ	0,122		26,4	0,13	201,2
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ; 2 кот. Универсал 5 мощностью 0,245 МВт	1972	0,489	Минвата, ППУ	0,062	0,427	68,4	0,14	499,2
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39; 2 кот. Универсал 5 мощностью 0,172 МВт	1975	0,114	Минвата, ППУ	0,114		15,6	0,07	210,5
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139; 2 кот. КЧМ 5 мощностью 0,096 МВт	2001	0,015	Минвата, ППУ	0,015		1,7	0,15	11,6
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18; 3 кот. КВА Радон мощностью 0,146 МВт	1967	0,605	Минвата, ППУ	0,492	0,113	83,6	0,14	593,2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159; 2 кот. Бакси СЛИМ мощностью 0,047 МВт	2010	0,146	Минвата, ППУ	0,021	0,125	15,8	0,05	298,5
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького; 4 кот. Бакси СЛИМ мощностью 0,048 МВт	1988	0,031	Минвата, ППУ	0,031		5,5	0,11	50,6
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ; 2 кот. Super RAS мощностью 0,35 МВт	2010	0,144	Минвата, ППУ		0,144	20,2	0,15	138,1
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков; 3 кот. КВГ мощностью 1 МВт	2003	3,799	Минвата, ППУ	3,799		706,8	2,47	286,2
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина; 2 кот. Е 1/9 мощностью 0,385 МВт 3 кот. Факел мощностью 0,93 МВт	1999	1,580	Минвата, ППУ	0,758	0,822	516,3	1,56	331,0
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ; 3 кот. RTQ 1500 мощностью 1,6 МВт 1 кот. RTQ 2500 мощностью 2,52 МВт	2011	6,393	Минвата, ППУ	3,050	3,343	1055,0	3,67	287,7
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32; 3 кот. Минск мощностью 0,933 МВт 5 кот. КСВ мощностью 1,45 МВт	1985	3,775	Минвата, ППУ	2,913	0,862	913,0	5,74	159,1
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ; кот. мощностью МВт	2007	5,130	Минвата, ППУ	5,102	0,028	840,2	0,65	1292,6
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ; 2 кот. мощностью МВт	2007	2,355	Минвата, ППУ	1,353	1,002	379,1	1,07	354,3
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира; кот. мощностью МВт	2007	0,254	Минвата, ППУ	0,254		53,1	0,13	408,7

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

В качестве арматуры в тепловых сетях рассматриваемого поселения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Данных по количеству арматуры нет.

В качестве арматуры в тепловых сетях рассматриваемого поселения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Данных по количеству арматуры нет.

**д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.**

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам
- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом
- с кирпичными стенами

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют жби камеры, бывают различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет. Тепловые камеры выполнены из железобетонных блоков и кирпича. Перекрытия камер – железобетонные.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	


е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

В существующих котельных применяется качественное регулирование при отпуске тепла в тепловые сети по температурному графику 95-70 грС.

Исключение составляют Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул. Мира. Подробно см. приложение 8 книга 1.4

По предоставленным Заказчиком данным целесообразность применения указанного температурного графика подтверждено многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий рассматриваемого поселения.

Температура		
наружного воздуха	прямой сетевой воды	обратной сетевой воды
8	44,0	37,2
5	50,3	41,5
0	60,3	48,1
-5	69,8	54,2
-10	79,0	60,0
-15	88,0	65,7
-19	95,0	70,0




Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			





**и фактический температурные графики теплосети, 95 - 70 °С (Перспективное**




3) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.


Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Сводные таблицы гидравлических расчётов и пьезометрические графики выполненные на основе результатов гидравлических расчётов приведены в Приложении 3 книги 1.4. Ниже в качестве образца приведен пьезометрический график 1ой котельной.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			50

### Пьезометрический график ( сетевая вода )





Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			53

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистика восстановлений отсутствует.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			54

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Данных о процедуре диагностики состояния тепловых сетей и планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			55

Процедура летних ремонтов организована на предприятии обслуживающем системы теплоснабжения и соответствует техническим регламентам..



-затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 2.4 Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усреднённые за последние 3 года) при отсутствии приборов учета тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии)

Источник теплоснабжения	Среднегодовая выработка, Гкал/год	Потери на собственные нужды, Гкал/год	Потери в сетях, Гкал/год	Полезный отпуск потребителям, Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	272,10	5,40	44,80	221,90
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	433,40	8,50	122,60	302,30
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	203,70	3,98	33,42	166,30
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	328,50	6,20		322,30
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	624,14	11,84	263,00	349,30
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	207,40	3,90	47,10	156,40
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	188,64	3,54	31,90	153,20
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	276,10	5,27	40,13	230,70
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	5418,90	102,60	1813,18	3503,12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Подробные расчёты по тепловым потерям приведены в приложении 1 книги 1.4

**п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.**

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			60

**р) Описание типов присоединений теплотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.**

Для присоединения теплотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых - шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Горячее водоснабжение поступает к потребителям по отдельным трубопроводам. Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха

Предоставленные заказчиком данные подтверждают обоснованность применения в существующих системах теплоснабжения качественного регулирования по температурному графику 95-70 грС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			61

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Котельные муниципального образования, в частности котельные обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В планах муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования" предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.

63

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Данный пункт не рассматривается из за отсутствия данных.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	64



ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления.

В связи с небольшими значениями давлений в тепловых сетях рассматриваемого поселения их защита от повышенного давления отсутствует. Единственная мера защиты теплосетей - это установленные предохранительные клапаны с повышенной инерционностью.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				65

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

При обследовании теплосилового хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не обнаружено

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист		
								МК № 359	66
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата				

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования нет

**а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.**

Расчётные значения потребления тепловой энергии муниципального образования Мостовское городское поселение при расчётной температуре наружного воздуха составляют 16,23 Гкал/ч (существующее положение)

**б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.**

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустраняемых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;
- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);
- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;
- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;
- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой вентиляции и дымоудаления

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			69

**в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.**

Суммарное потребление тепловой энергии на существующее положение в расчётном элементе территориального деления муниципальном образовании Мостовское городское поселение составляет за отопительный период 29605,27 Гкал, за год в целом 30646,71 Гкал.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									70
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	

г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Таблица 2.5 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qмах, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Гкал/год	Полезный отпуск потребителям, Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,296	0,131	272,10	221,90
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,421	0,137	433,40	302,30
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,296	0,074	203,70	166,30
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,165	0,148	328,50	322,30
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,377	0,141	624,14	349,30
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,081	0,053	207,40	156,40
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,165	0,109	188,64	153,20
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,602	0,146	276,10	230,70
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,580	2,47	5418,90	3503,12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	3,062	1,56	3934,60	2993,80
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	6,295	3,667	9762,40	6566,80
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	8,642	5,74	10475,00	8785,10
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		0,65		2808,95
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		1,07		2623,10
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира		0,13		149,35

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	



**д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.**

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 м2		2010	2011	2012
Население	Гкал/год	0,12	0,12	0,12
Бюджет (Школы, Д/с и т.д.)	Гкал/год	0,0855	0,0855	0,0855
Прочие	Гкал/год	0,12	0,12	0,12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			73

Глава 1. часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Таблица 2.6 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Кол-во котлов, шт	Установленная мощность , Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2	0,296	0,131	5,40	44,80	221,90
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2	0,421	0,137	8,50	122,60	302,30
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2	0,296	0,074	3,98	33,42	166,30
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2	0,165	0,148	6,20		322,30
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	3	0,377	0,141	11,84	263,00	349,30
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2	0,081	0,053	3,90	47,10	156,40
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	4	0,165	0,109	3,54	31,90	153,20

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2	0,602	0,146	5,27	40,13	230,70
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	3	2,580	2,47	102,60	1813,18	3503,12
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	5	3,062	1,56	74,50	866,30	2993,80
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	4	6,295	3,667	184,80	3010,80	6566,80
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	8	8,642	5,74	198,51	1491,39	8785,10
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.			0,65		6350,23	2808,95
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.			1,07		5056,90	2623,10
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира			0,13		185,31	149,35

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Таблица 2.7 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,290	0,131	0,159
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,413	0,137	0,276
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,290	0,074	0,216
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,162	0,148	0,014
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,370	0,141	0,229
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,079	0,053	0,026
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,162	0,109	0,053
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,591	0,146	0,445
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,531	2,470	0,061

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	3,004	1,560	1,444
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	6,176	3,667	2,509
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	8,478	5,740	2,738
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		0,650	
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		1,070	
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира		0,130	

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 359
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- 1) определение диаметров трубопроводов;
- 2) определение падения давления-напора;
- 3) определение действующих напоров в различных точках сети;
- 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
- 5) определение пропускной способности теплосети

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

Результаты выполненных гидравлических расчётов сведены в томе 1.4, приложение 3

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	Лист
							78
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по городу избыточна и ее резервы составляют - 6,75 Гкал/ч.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

При общем по рассматриваемому поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, необходимости для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			80



Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя

а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (Na-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения H-катионирования с "голодной" регенерацией.

Таблица 2.8 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,131	8,52	0,06
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,137	8,91	0,07
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,074	4,81	0,04
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,148	9,62	0,07
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,141	9,17	0,07

Изм.

Кол.уч.

Лист

Недок

Подп.

Дата

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,053	3,45	0,03
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,109	7,09	0,05
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,146	9,49	0,07
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,470	160,55	1,20
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	1,560	101,40	0,76
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	3,667	238,36	1,79
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	5,740	373,10	2,80
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,650	42,25	0,32
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,070	69,55	0,52
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	0,130	8,45	0,06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Таблица 2.8.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Существующие и проектируемые источники тепловой энергии перспективное положение)

Источник теплоснабжения	Подключённая нагрузка, Г кал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,13	8,52	0,06
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,14	8,91	0,07
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,07	4,81	0,04
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,15	9,62	0,07
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,14	9,17	0,07
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,05	3,45	0,03
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,11	7,09	0,05
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,15	9,49	0,07

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,47	160,55	1,20
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	1,56	101,40	0,76
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	3,67	238,36	1,79
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	5,74	373,10	2,80
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,65	42,25	
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,07	69,55	
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	0,13	8,45	
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,08	69,94	0,52
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,08	5,07	0,04
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,08	5,07	0,04
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,12	7,54	0,06
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,16	10,08	0,08

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

**б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.**

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

**Таблица 2.9 Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (Существующие источники тепловой энергии)**

Источник теплоснабжения	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3	Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м3
1	2	3	4	5
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,131	8,52	0,06	0,17
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,137	8,91	0,07	0,18
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,074	4,81	0,04	0,10
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,148	9,62	0,07	0,19
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,141	9,17	0,07	0,18
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,053	3,45	0,03	0,07

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,109	7,09	0,05	0,14
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,146	9,49	0,07	0,19
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,470	160,55	1,20	3,21
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	1,560	101,40	0,76	2,03
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	3,667	238,36	1,79	4,77
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	5,740	373,10	2,80	7,46
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,650	42,25	0,32	0,85
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,070	69,55	0,52	1,39
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	0,130	8,45	0,06	0,17

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Общий годовой расход природного газа по теплоснабжающим организациям составил - 5028,05 туг

**б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.**

Всё оборудование котельных предназначено для использования одного вида топлива, к работе на двух видах (рабочее-резервное) топлива не приспособлено. Резервных видов топлива на всех котельных нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				88



Природный газ в магистральные газопроводы, а от них и в распределительную сеть подается в смеси от Майкопского и Ставропольского месторождений, имеется некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях.

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Практически все котельные рассматриваемого муниципального образования присоединены к газораспределительным сетям низкого давления. При этом наблюдается некоторое понижение давления в период максимального потребления газа на отопление. Однако критического снижения давления при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Котельные теплоснабжающих организаций, использующие газ низкого и среднего давления, присоединены к газовым сетям от ГРП. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их теплопроизводительность.

Количество поставляемого газового топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		90

Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления , вентиляции , горячего водоснабжения , а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

- 1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С , в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;
- 2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;
- 3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С , в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;						
			2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;						
			3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.						
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:									
						МК № 359			Лист
									91
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата				

- При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обуславливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества

функционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности  $R_{cr}(t)$  отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обуславливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов ( $p$ ) и относительный аварийный недоотпуск тепла ( $q$ ), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с изменениями на 25.06.2012

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			93

Показатели качества услуг теплоснабжения

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
<b>I. Горячее водоснабжение</b>		
1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 °С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 °С –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 °С – для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 °С	За каждые 3 °С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 °С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см <sup>2</sup> ) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см <sup>2</sup> )	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

		отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
II. Отопление		
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 °С до нормативной; не более 8 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 °С до 12 °С; не более 4 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 °С до 10 °С	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 °С) – 31 °С и ниже +20 (+22) °С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 °С. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 °С.	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см²); с системами конвекторного и панельного отопления,	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см <sup>2</sup> ) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем		25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
--	--	--

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	Лист
							96



**б) Анализ аварийных отключений потребителей.**

За последние 5 лет на территории рассматриваемого поселения аварийных отключений потребителей тепловой энергии по причине повреждения тепловых сетей и оборудования котельных не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										97
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				

**В) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.**

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не выполнялся в связи с отсутствием данных по аварийным отключениям за последние 5 лет.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 359	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		98







Глава 1. Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 2.11 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих и проектируемых источников тепловой энергии( Перспектива на расчётный срок с разделением по этапам)

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Осн. вид топлива	Годовой расход топлива, В, тут	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч	Кол-во котлов, шт	К.п.д. котлов, %	Год. расход эл. эн., МВт	Год. расход воды, тыс.м3	Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км	Система теплосн.	Потери в сетях, %	Уд. расход топлива, кг/т/Гкал	Топливная составляющая, руб/Гкал	Против. себест., руб/Гкал	Стоимость расч., руб/Гкал	Себест-ть реализации	Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	природный газ	39,09	0,131	272,10	0,138	2	90,0	4,69	0,11	0,122	2-трубная	5,30	158,73	600,97	2188,37	2310,96	1693,03	251,77
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	природный газ	40,88	0,137	433,40	0,241	2	90,0	9,83	0,12	0,489	2-трубная	26,54	158,73	600,97	3222,98	3400,48	1693,03	311,09
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	природный газ	22,08	0,074	203,70	0,086	2	90,0	3,70	0,15	0,114	2-трубная	6,72	158,73	600,97	2558,58	2710,20	1693,03	185,66
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	природный газ	50,83	0,148	328,50	0,165	2	78,2	4,70	0,12	0,015	2-трубная	0,51	182,68	691,66	1783,77	1884,04	1693,03	319,34
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	природный газ	41,25	0,141	624,14	0,377	3	93,0	5,50	0,96	0,605	4-трубная	31,04	153,61	581,59	2923,70	3086,62	1693,03	420,54
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	природный газ	14,98	0,053	207,40	0,081	2	95,0	6,87	0,03	0,146	2-трубная	16,65	150,38	569,34	2440,04	2599,15	1693,03	168,91

Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	природный газ	31,18	0,109	188,64	0,165	4	90,0	6,83	0,01	0,031	2- трубная	1,44	158,73	600,97	1836,80	1944,50	1693,03	181,67
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	43,82	0,146	276,10	0,602	2	90,0	17,10	0,09	0,144	4- трубная	9,85	158,73	600,97	2143,43	2262,96	1693,03	243,20
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	природный газ	738,75	2,470	5418,90	2,580	3	90,0	123,12	0,09	3,799	4- трубная	11,12	158,73	600,97	1785,72	1875,75	1693,03	4705,86
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	природный газ	465,50	1,560	3934,60	1,806	3	90,0	63,37	0,18	1,580	2- трубная	12,24	158,73	600,97	1952,50	2051,32	1693,03	3373,86
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	природный газ	1098,89	3,667	9762,40	6,295	4	90,2	252,24	11,41	6,393	4- трубная	16,03	158,38	599,64	1905,10	2000,88	1693,03	8009,47
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	природный газ	1712,81	5,740	10475,00	5,934	3	90,0	193,72	0,80	3,775	2- трубная	4,89	158,73	600,97	1567,02	1645,67	1693,03	9734,56
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015	нет		0,650					57,33		5,130	4- трубная	63,13			241,72	421,72	1693,03	2808,95
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016	нет		1,070					59,00		2,355	4- трубная	38,57			169,57	250,43	1693,03	2623,10
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021	нет		0,130					1,30		0,254	2- трубная	13,46			191,74	215,89	1693,03	149,35
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	325,49	1,076	2050,57	1,290	3	90,0	42,17	0,84	0,015	2- трубная	0,09	158,73	600,97	1565,37	1645,13	1693,03	2001,84
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	23,58	0,078	148,58	0,086	2	90,0	2,94	0,26	0,020	2- трубная	0,92	158,73	600,97	1724,29	1831,35	1693,03	143,84
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	23,58	0,078	148,58	0,086	2	90,0	2,94	0,26	0,020	2- трубная	0,92	158,73	600,97	1724,29	1831,35	1693,03	143,84
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	35,09	0,116	221,07	0,120	2	90,0	3,64	0,28	0,020	2- трубная	0,73	158,73	600,97	1651,31	1747,86	1693,03	214,43



Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	природный газ	46,88	0,155	295,35	0,172	2	90,0	3,64	0,31	0,020	2- трубная	0,55	158,73	600,97	1598,64	1689,02	1693,03	287,02
---	----------------	------------------	-------	-------	--------	-------	---	------	------	------	-------	---------------	------	--------	--------	---------	---------	---------	--------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




(Номера котельных соответствуют их порядковым номерам (см. таблицы))

Существующее положение




Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инв. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

Потери ( % ) тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети  
( по котельным № 1 -- 14 )





Потери ( % ) тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети  
( по котельным № 14 — 15 )



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Перспективное положение на расчётный 2031 г.




Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Потери ( % ) тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети  
( по котельным № 1 -- 14 )



Потери ( % ) тепла через теплоизоляционную конструкцию трубопроводов теплосети  
( по котельным № 14 — 20 )



Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

## 109

**б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.**

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой) по группе котельных (усреднённая)




- 1. топливо 31,93 %
- 2. эл. энергия 6,93 %
- 3. вода, канализация, ХВО 2,2 %
- 4. ФОТ + отчисления 30,08 %
- 5. содержание 5,13 %
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы 7,36 %
- 7. плата за выбросы вредных веществ 0,003 %
- 8. рентабельность 4,18 %
- 9. налоги ( прочее ) 0,11 %
- 10. потери в сетях 12,07 %


Более подробно по каждой котельной:

**Котельная 1 (СОШ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46)**

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)









Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Котельная 6 (ДОУ № 2 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359


Лист
113

**Котельная 7 (к/т "Мир" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького)**  
Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



- 1. топливо - 31,06%
- 2. эл. энергия - 8,45%
- 3. вода, канализация, ХВО - 5,64%
- 4. ФОТ + отчисления - 34,65%
- 5. содержание - 4,17%
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 8,39%
- 7. плата за выбросы вредных веществ - 0,002%
- 8. рентабельность - 4,62%
- 9. налоги ( прочее ) - 0,79%
- 10. потери в сетях - 2,22%

**Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп" Мостовское ГП Мостовской п.г.т. )**  
Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




- 1. топливо - 20,77%
- 2. эл. энергия - 27,52%
- 3. вода, канализация, ХВО - 3,31%
- 4. ФОТ + отчисления - 22,08%
- 5. содержание - 4,58%
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 5,35%
- 7. плата за выбросы вредных веществ - 0,001%
- 8. рентабельность - 4,18%
- 9. налоги ( прочее ) - 0,38%
- 10. потери в сетях - 11,84%


Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




1. топливо - 0%
2. эл. энергия - 47,5%
3. вода, канализация, ХВО - 1,44%
4. ФОТ + отчисления ( нет данных ) - 0%
5. содержание - 0,31%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы ( нет данных ) - 0%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0%
8. рентабельность - 2,46%
9. налоги ( прочее ) - 0,1%
10. потери в сетях - 48,18%

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



1. топливо - 0%
2. эл. энергия - 44,8%
3. вода, канализация, ХВО - 11,44%
4. ФОТ + отчисления ( нет данных ) - 0%
5. содержание - 1,58%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы ( нет данных ) - 0%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0%
8. рентабельность - 2,89%
9. налоги ( прочее ) - 0,51%
10. потери в сетях - 38,78%


**Насосная 15 (Скважина № 9 Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул. Мира)**





Котельная 3 (СОШ № 18 Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39)


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



- 1. топливо - 22,54%
- 2. эл. энергия - 4,40%
- 3. вода, канализация, ХВО - 4,39%
- 4. ФОТ + отчисления - 24,09%
- 5. содержание - 25,73%
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 6,16%
- 7. плата за выбросы вредных веществ - 0,001%
- 8. рентабельность - 4,37%
- 9. налоги ( прочее ) - 0,81%
- 10. потери в сетях - 7,50%

Котельная 4 (Администрация Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139)

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




- 1. топливо - 37,56%
- 2. эл. энергия - 6,29%
- 3. вода, канализация, ХВО - 3,88%
- 4. ФОТ + отчисления - 34,89%
- 5. содержание - 3,09%
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 8,45%
- 7. плата за выбросы вредных веществ - 0,002%
- 8. рентабельность - 4,71%
- 9. налоги ( прочее ) - 0,59%
- 10. потери в сетях - 0,54%


Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Коп.уч.	Лист
Недок	Подп.	Дата



Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)








Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




1. топливо - 29,58%
2. эл. энергия - 7,93%
3. вода, канализация, ХВО - 1,62%
4. ФОТ + отчисления - 26,24%
5. содержание - 5,05%
6. пусковые, цеховые,  
общехозяйственные расходы -  
6,35%
7. плата за выбросы вредных  
веществ - 0,002%
8. рентабельность - 3,84%
9. налоги ( прочее ) - 0,02%
10. потери в сетях - 19,36%

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




1. топливо - 37,23%
2. эл. энергия - 4,92%
3. вода, канализация, ХВО - 2,02%
4. ФОТ + отчисления - 33,16%
5. содержание - 4,75%
6. пусковые, цеховые,  
общехозяйственные расходы -  
8,03%
7. плата за выбросы вредных  
веществ - 0,003%
8. рентабельность - 4,51%
9. налоги ( прочее ) - 0,02%
10. потери в сетях - 5,37%


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)




Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



1. топливо - 35,18%
2. эл. энергия - 4,26%
3. вода, канализация, ХВО - 4,62%
4. ФОТ + отчисления - 37,1%
5. содержание - 3,6%
6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 8,98%
7. плата за выбросы вредных веществ - 0,002%
8. рентабельность - 4,69%
9. налоги ( прочее ) - 0,79%
10. потери в сетях - 0,77%

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)



1. топливо - 36,4%
2. эл. энергия - 3,3%
3. вода, канализация, ХВО - 3,91%
4. ФОТ + отчисления - 38,4%
5. содержание - 2,79%
6. пусковые, цеховые,  
общехозяйственные расходы -  
9,3%
7. плата за выбросы вредных  
веществ - 0,002%
8. рентабельность - 4,71%
9. налоги ( прочее ) - 0,62%
10. потери в сетях - 0,57%





**Г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.**

По данным заказчика плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в рассматриваемом поселении не взимается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										130
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				

**Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения**

**а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).**

Основных существующих технических и технологических проблем несколько:

Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участвовавшие аварии на наружных тепловых сетях.

Основное количество трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет, сетей ГВС 3 -5 лет. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.

Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетоков у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%.

В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газогорелок, автоматики, системы химводоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			131

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы неполадка, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является отсутствие достаточных финансовых средств. Единственным источником финансирования развития теплоснабжения рассматриваемого поселения является крайне незначительная часть тарифа на тепловую энергию. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности же местного и краевого бюджетов ограничены.

**г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.**

Существующей проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом действующих котельных является замена узлов учёта природного газа и модернизация системы газоснабжения (в том числе ГРП и ГРУ и перекладки отслуживших срок участков газопроводов) не соответствующих современным требованиям.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 359
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	

**д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.**

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			135

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Котельные муниципального образования Мостовское городское поселение обеспечивают 22,98 Гкал/час тепла на цели теплоснабжения. В том числе:

Таблица 2.12 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная мощность , Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/чОВ+ГВС)	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,30	0,13	221,90
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,42	0,14	302,30
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,30	0,07	166,30
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,17	0,15	322,30
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,38	0,14	349,30
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,08	0,05	156,40
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,17	0,11	153,20
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,60	0,15	230,70

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,58	2,47	3503,12
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	3,06	1,56	2993,80
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	6,30	3,67	6566,80
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	8,64	5,74	8785,10
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		0,65	2808,95
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		1,07	2623,10
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира		0,13	149,35

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных, жидкотопливных и газовых котлов.

Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального образования Мостовское городское поселение составляет максимально 16,23 Гкал/час  
Теплоснабжение муниципального образования Мостовское городское поселение в настоящее время осуществляется от 15 источников теплоснабжения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

На территории Мостовского городского поселения расположено 7661 домов общей площадью жилищного фонда 643,5 тыс. м<sup>2</sup>, из них 7443 индивидуальных дома площадью 506,9 тыс. м<sup>2</sup>, 218 многоквартирных домов площадью 136,6 тыс. м<sup>2</sup>. Ветхое состояние имеют 7 домов, площадью 300 м<sup>2</sup>. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 25,2 м<sup>2</sup>/чел.

Характеристика жилищного фонда Мостовского городского поселения

Показатель	Площадь жилого фонда, тыс. м <sup>2</sup>	Количество домов, шт.
Общая площадь жилого фонда, в том числе:	643,5	7661
- индивидуальные жилые дома	506,9	7443
- многоквартирные дома	136,6	218

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается согласно «Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных Постановлением ЗСК от 24.06.2009 г. №1381-П с учетом динамики на период 2025 г., и составляет 29,0 м<sup>2</sup>/чел для городского населения.

Расчет прогнозной площади жилого фонда

Показатель	Существующее положение	Прогноз на расчетный срок
Численность населения, тыс. чел.	25,5	31,9
Обеспеченность общей жилой площадью, м <sup>2</sup> /чел	25,2	29
Площадь жилого фонда, тыс. м <sup>2</sup>	643,5	925,1

Расчеты показали, что для обеспечения проектного населения минимальной жилой площадью к расчетному сроку, необходимо ввести в эксплуатацию 281,6 тыс. м<sup>2</sup> общей площади жилого фонда

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
1.1	Всего, в том числе:	га	12178,5	12178,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.2	земли сельскохозяйственного назначения	га	8753,8	7315,3
	земли населенных пунктов	га	1679,2	3277,8
	земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения	га	360,5	295,6
	земли лесного фонда	га	1385,9	1290,8
	Территории в границах населённых пунктов всего, в том числе:	га	<b>1679,2</b>	<b>3277,8</b>
	Жилая	га	927,1	1427,1
	Общественно-деловая	га	146,5	245,6
	Производственной, инженерной и транспортной инфраструктур	га	384,14	964,5
	Рекреационного назначения	га	2,76	319,56
	Специального назначения	га	6,4	129,7
	Прочие (реки, овраги, незастроенная, сельскохозяйственного использования)	га	212,3	191,34
2	<b>НАСЕЛЕНИЕ</b>			
2.1	<b>Всего</b>	чел.	<b>26297</b>	<b>31895</b>
	В том числе:			
	пгт. Мостовской	чел.	25492	30000
	хутор Веселый	чел.	139	480
	хутор Высокий	чел.	85	135
	хутор Первомайский	чел.	308	500
	хутор Пролетарский	чел.	171	280
	хутор Садовый	чел.	102	500
2.2	Плотность населения селитебной территории	чел./га	28	22
3	<b>ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>			
3.1	Детские дошкольные учреждения	мест	1650	2048
3.2	Общеобразовательные школы	-"	2939	4282
3.3	Больницы	коек	335	335
3.6	Поликлиники	посещений в смену	744	744
3.7	Предприятия розничной торговли	м2	12680	12680
3.8	Предприятия общественного питания	посадочных мест	1068	1276
3.9	Предприятия бытового обслуживания населения	раб. мест	165	287
3.10	Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.)	мест	-	3508
3.11	Физкультурно-спортивные сооружения	кв.м	-	62176

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

Типы зданий и помещений	Планируемый год внедрения мероприятий энергосбережения	Перспективные показатели удельных расходов тепла	
		На отопление, вентиляцию, qo, ккал/ч*м3*С	На ГВС, qгвс, ккал/чел/сут
1	2	3	4
Жилые	2012-2015 г.г.	0,29 - 0,214	5780,0
Общественные		0,373 - 0,239	
Лечебные учреждения		0,289 - 0,239	
Дошкольные учреждения		0,378	
Административного назначения		0,304 - 0,169	
Жилые	2016-2019 г.г.	0,234 - 0,174	5075,0
Общественные		0,294 - 0,194	
Лечебные учреждения		0,239 - 0,194	
Дошкольные учреждения		0,313	
Административного назначения		0,189 - 0,139	
Жилые	2020-2031 г.г.	0,202 - 0,149	4675,0
Общественные		0,249 - 0,169	
Лечебные учреждения		0,204 - 0,169	
Дошкольные учреждения		0,269	
Административного назначения		0,214 - 0,119	

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

По котельным, обеспечивающим тепловой энергией технологические процессы, данных нет. Перспективой строительство таких котельных не предусмотрено. Существующие и перспективные котельные тепловую энергию на технологические нужды не отпускают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				141

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 2.12.2 Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и ГВС проектируемого строительства с разделением по видам потребляемой энергии, Гкал/ч

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения	Перспектива до 2021 г.			Перспектива до 2031 г.		
		Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Зона действия котельной 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013						
Зона действия котельной 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014						
Зона действия котельной 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015						
Зона действия котельной 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016						
Зона действия котельной 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021						
Зона действия котельной 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021						

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Зона действия котельной 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021						
Зона действия котельной 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021						
Зона действия котельной 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021						
Зона действия котельной 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021						
Зона действия котельной 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013						
Зона действия котельной 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014						
Зона действия котельной 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015						
Зона действия котельной 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016						
Зона действия котельной 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021						
Зона действия котельной 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,48	0,27	0,32			
Зона действия котельной 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,03	0,02	0,02			
Зона действия котельной 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,03	0,02	0,02			
Зона действия котельной 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,05	0,03	0,03			
Зона действия котельной 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,07	0,04	0,05			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм.					
Кол.уч.					
Лист					
Недок					
Подп.					
Дата					

	Объём потребления тепловой энергии, Гкал/ч	Приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя		
		На нужды ОВ тыс. Гкал/год	На нужды ГВС тыс. Гкал/год	Теплоносителя тыс.м3
Существующее положение	16,23			
2013	16,23			
2014	16,23			
2015	16,23			
2016	16,23			
2017 - 2021	17,73	1,05	0,45	1,95
2022 - 2026	17,73			
2027 - 2031	17,73			



По производственным предприятиям рассматриваемого поселения никакой информации по теплоснабжению и теплоисточникам владельцами предприятий не предоставлено.

Данных по перспективному потреблению тепловой энергии отдельными категориями потребителей нет.

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Данных по потребителям, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			147

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Данных по потребителям, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				148

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с "Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			149

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 2.13 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч	Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	0,138	0,131	272,10	0,01	0,122
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	0,241	0,137	433,40	0,10	0,489
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	0,086	0,074	203,70	0,01	0,114
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	0,165	0,148	328,50	0,02	0,015
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	0,377	0,141	624,14	0,24	0,605
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	0,081	0,053	207,40	0,03	0,146

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	0,165	0,109	188,64	0,06	0,031
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,602	0,146	276,10	0,46	0,144
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	2,580	2,470	5418,90	0,11	3,799
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	1,806	1,560	3934,60	0,25	1,580
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	6,295	3,667	9762,40	2,63	6,393
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	5,934	5,740	10475,00	0,19	3,775
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015		0,650			5,130
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016		1,070			2,355
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021		0,130			0,254
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	1,290	1,076	2050,57	0,21	0,015
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	148,58	0,01	0,020
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	148,58	0,01	0,020
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,120	0,116	221,07	0,00	0,020
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,172	0,155	295,35	0,02	0,020

**б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии.**

Котельные имеют один узел учёта тепловой энергии и соответственно один вывод. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии учтены в пункте а главы 4.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			152



в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения муниципального образования нет.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
							153
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Источники теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до 2031 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Всех перспективных потребителей тепловой энергии планируется подключить к проектируемым источникам тепловой энергии.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по городу избыточна и ее резервы составляют - 6,75 Гкал/ч. Из за расположения потребителей и источников тепловой энергии имеющийся избыток тепловой мощности невозможно использовать для перспективных потребителей.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
							154
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

**Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах.**

**а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.**

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя). Физические и химические свойства воды и/или пара во многом определяют срок службы энергетического оборудования. При эксплуатации различных систем охлаждения происходит их загрязнение. Коррозия и накипь наносят большой вред оборудованию. Для обеспечения оптимального водно-химического режима работы систем охлаждения необходимо применять комплекс инженерно-технических мероприятий с использованием химических реагентов для обработки воды, что позволяет привести качество сетевой воды в соответствие с нормируемыми показателями. Присосы исходной необработанной воды ухудшают качество сетевой воды, что повышает требования к качеству подпиточной воды, увеличивает расход реагентов и снижает экономичность работы ВПУ.

В перспективных зонах теплоснабжения, оснащенных современными источниками теплоснабжения и тепловыми сетями из предизолированных и полимерных труб, а также имеющих качественную арматуру утечки теплоносителя меньше нормируемых. Максимальная производительность водоподготовительных установок рассчитывается с учётом постепенного износа оборудования систем теплоснабжения.

**Таблица 2.14 Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)**

Источник теплоснабжения	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3	Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м3
1	2	3	4	5
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	0,131	8,52	0,06	0,17

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,137	8,91	0,07	0,18
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	0,074	4,81	0,04	0,10
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	0,148	9,62	0,07	0,19
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	0,141	9,17	0,07	0,18
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	0,053	3,45	0,03	0,07
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	0,109	7,09	0,05	0,14
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,146	9,49	0,07	0,19
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2,470	160,55	1,20	3,21
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	1,560	101,40	0,76	2,03
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	3,667	238,36	1,79	4,77
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	5,740	373,10	2,80	7,46
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,650	42,25	0,32	0,85
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,070	69,55	0,52	1,39
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	0,130	8,45	0,06	0,17

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	1,076	69,94	0,52	1,40
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,078	5,07	0,04	0,10
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,078	5,07	0,04	0,10
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,116	7,54	0,06	0,15
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	0,155	10,08	0,08	0,20

**а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.**

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;
- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;
- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусоре, а также возобновляемых энергоресурсах;
- возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000 °С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;
- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км<sup>2</sup>

Более правильно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

В поселениях или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 100 централизация противопоказания - небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

В рассматриваемом муниципальном образовании практически все зоны централизованного теплоснабжения имеют удельную материальную характеристику более 100, что делает их убыточными.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные - объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных котельных. К основным проблемам относятся:

- отсутствие внятного собственника, т.к. котельная является коллективной собственностью жителей;
- не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;
- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится выводить на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздухопроводом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						МК № 359
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	

**б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок.**

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2031 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										160
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				



**в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.**

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с отдельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности народного хозяйства в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение.
- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в атмосферу

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе нагрузки, предвключенной перед котлами. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

В рассматриваемом муниципальном образовании монтаж когенерационных установок на данном этапе не предусмотрен.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			161

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Все существующие котельные муниципального образования Мостовское городское поселение не имеют возможности расширения, расположены в зонах устоявшейся застройки и в перспективе не имеют новых потребителей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			162

**д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.**

Виду того, что все зоны теплоснабжения источников тепловой энергии расположены далеко за пределами радиуса эффективного теплоснабжения других источников тепловой энергии, увеличение зон действия существующих котельных нецелесообразно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			163

**е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.**

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная - в пиковом режиме.

В настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нет.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
							164
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Ввиду отсутствия в настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, вопрос не рассматривается

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Существующая система теплоснабжения, её структура и территориальное расположение не позволяют вывести в резерв или из эксплуатации какую либо из котельных.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359	Лист
							166

**и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.**

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 359	Лист
							167
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. Отпуска тепловой энергии на сторону не происходит. Собственники предприятий информацию о своих котельных не дают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				168



В перспективные балансы тепловой мощности включаются следующие статьи:

-Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей.

-Расчет и обоснование расхода электрической энергии (мощности) на технологические цели при производстве и передаче тепловой энергии

**Таблица 2.15 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения с выделением прироста потребления тепловой мощности с разделением по видам нагрузки (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)**

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Потери в сетях, %	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ОВ Гкал/год	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	0,138	0,131	5,30		
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	0,241	0,137	26,54		
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	0,086	0,074	6,72		

Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	0,165	0,148	0,51		
Котельная 5 (ДООУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	0,377	0,141	31,04		
Котельная 6 (ДООУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	0,081	0,053	16,65		
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	0,165	0,109	1,44		
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,602	0,146	9,85		
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	2,580	2,470	11,12		
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	1,806	1,560	12,24		
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	6,295	3,667	16,03		
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	5,934	5,740	4,89		
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015		0,650	63,13		
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016		1,070	38,57		
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021		0,130	13,46		
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	1,290	1,076	0,09	1,41	0,64
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	0,92	0,10	0,05

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	0,92	0,10	0,05
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,120	0,116	0,73	0,15	0,07
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,172	0,155	0,55	0,20	0,09

Ввиду того, что ни в одной из зон теплоснабжения, как существующей, так и перспективной нет двух и более источников тепловой энергии, вопрос о распределении тепловой нагрузки между ними не стоит.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

**м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.**

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты вариантных проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу теплоэнергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.

В случаях , когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							МК № 359	Лист
										172
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

На данном этапе проектирования не выявлена необходимость перераспределения тепловой нагрузки для транспортировки из зон с резервом тепла в зоны с их дефицитом.

**б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.**

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 в заводской изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена. Подробные предложения с длинами и диаметрами тепловых сетей подробно описаны в томе 1.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			174

В связи с особенностями местности и удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

Вся система теплоснабжения рассматриваемого поселения исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не представляется возможным. Ликвидировать в таких условиях любой из источников тепловой энергии, как существующих, так и перспективных невозможно. Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при работе их совместно с когенерационными установками. Тепловые сети, в таком случае, реконструкции не подвергаются.



**д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.**

Принятая в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;
- нормативный уровень надежности, определяемой тремя критериями: вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности теплоснабжения и живучестью.
- требования экологии;
- безопасной эксплуатации.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:  
источника теплоты  $R_{ит}=0,97$ ;  
тепловых сетей  $R_{тс}=0,9$ ;  
потребителя теплоты  $R_{пт}=0,99$ ;  
СЦТ в целом  $R_{сцт}=0,86$ .

Для потребителей первой категории следует предусматривается установка местных резервных источников теплоты (стационарные и передвижные).

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий предусматриваются местные источники теплоты.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			177

е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				178

**ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.**

В связи с тем что схема теплоснабжения разрабатывается на период до 2031 года, все тепловые сети, находящиеся на данный момент в эксплуатации, полностью выработают свой ресурс, поэтому рекомендуется произвести 100 % замену всех теплосетей муниципального образования Мостовское городское поселение

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										179
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

						<div style="text-align: center;"> <b>МК № 359</b> </div>	Лист
							180
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Глава 8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Подробные расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в приложении 5.

Сводные данные по всем существующим и перспективным котельным также представлены в доступной табличной форме.

Таблица 2.16 Сводные данные по основным показателям источников тепловой энергии включая удельный расход топлива (Существующие и Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год	Удельный расход топлива, кг. у. т./Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	0,138	0,131	272,10	251,77	158,73
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	0,241	0,137	433,40	311,09	158,73
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	0,086	0,074	203,70	185,66	158,73

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	0,165	0,148	328,50	319,34	182,68
Котельная 5 (ДООУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	0,377	0,141	624,14	420,54	153,61
Котельная 6 (ДООУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	0,081	0,053	207,40	168,91	150,38
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	0,165	0,109	188,64	181,67	158,73
Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,602	0,146	276,10	243,20	158,73
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	2,580	2,470	5418,90	4705,86	158,73
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	1,806	1,560	3934,60	3373,86	158,73
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	6,295	3,667	9762,40	8009,47	158,38
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	5,934	5,740	10475,00	9734,56	158,73
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015		0,650		2808,95	
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016		1,070		2623,10	
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021		0,130		149,35	
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	1,290	1,076	2050,57	2001,84	158,73
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	148,58	143,84	158,73

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,086	0,078	148,58	143,84	158,73
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,120	0,116	221,07	214,43	158,73
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	0,172	0,155	295,35	287,02	158,73

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Коп.уч.	Лист
Недок	Подп.	Дата

Действующие котельные все работают на одном виде топлива, потребность в запасах резервного топлива отсутствует. Газовое топливо не запасается. Для проектируемых котельных в приложении 7 приведены условия и характеристики емкостей для аварийного топлива

						<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">МК № 359</div>	Лист
							184
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		



Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности  $R_{ст}(t)$ , который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			185

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.

**в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.**

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

$$P = SM_{от}n_{от}/SM_{п},$$

где  $M_{от}$  -материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе,  $м^2$ ;

$n_{от}$ - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

$SM_{п}$  - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является

величина  $M = \sum_1^n d_i$  , представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

$$q = SQ_{ав}/SQ,$$

где  $SQ_{ав}$  – аварийный недоотпуск теплоты за год;

$SQ$ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359			187



Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей приведён в прилагаемых сметах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	МК № 359				189

**Величина инвестиций на расчётный период  
(млн.руб)**

	2012 - 2021	2021 - 2031
собственные средства		
_заемные средства кредитных организаций ;		
- федеральный бюджет		
- бюджет субъекта Российской Федерации		
- бюджет муниципального образования		
_компенсация из бюджета муниципального образования ;		
_средства внебюджетных фондов ;		
всего:	206,60	

в) Расчеты эффективности инвестиций.

Таблица 2.17 Сводные балансы эффективности инвестиций.

Источник теплоснабжения	Энергоэффективность энергосберегающих мероприятий (ЭСМ), %	Срок окупаемости, лет	Планируемый год внедрения
1	2	3	4
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46		--	2013
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		--	2014
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39		--	2015
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	18,50	6,28	2016
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18		--	2017 - 2021
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159		--	2017 - 2021
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	14,80	16,19	2017 - 2021

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.		--	2017 - 2021
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	19,00	0,98	2017 - 2021
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	8,80	37,02	2017 - 2021
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	11,60	0,94	2013
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	35,70	9,93	2014
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	429,40	19,34	2015
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	791,50	5,29	2016
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	934,10	7,64	2017 - 2021
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	35,70	6,03	2017 - 2021
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	21,90	38,46	2017 - 2021
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	21,90	38,46	2017 - 2021
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	27,70	22,93	2017 - 2021
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	32,20	19,65	2017 - 2021

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Таблица 2.18 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, руб

Источник теплоснабжения	Планируемый год внедрения	Утв. тариф на тепловую энергию, руб:	Производственная себестоимость	Себестоимость расчётная	Себест-ть реализации
1	2	3	4	5	6
Котельная 1 (СОШ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Красная 46	2013	2211,00	2188,37	2310,96	1693,03
Котельная 2 (Госпиталь) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2014	2211,00	3222,98	3400,48	1693,03
Котельная 3 (СОШ № 18) Мостовское ГП х Первомайский ул Мостовая 39	2015	2211,00	2558,58	2710,20	1693,03
Котельная 4 (Администрация) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького 139	2016	2211,00	1783,77	1884,04	1693,03
Котельная 5 (ДОУ № 3 "Колокольчик") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Калинина 18	2017 - 2021	2211,00	2923,70	3086,62	1693,03
Котельная 6 (ДОУ № 2) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Кирова 159	2017 - 2021	2211,00	2440,04	2599,15	1693,03
Котельная 7 (к/т "Мир") Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Горького	2017 - 2021	2211,00	1836,80	1944,50	1693,03

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Котельная 8 (спорт.комплекс "Олимп") Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	2211,00	2143,43	2262,96	1693,03
Котельная 9 (СОШ № 30) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. мкр. Энергетиков	2017 - 2021	2211,00	1785,72	1875,75	1693,03
Котельная 10 (Хирургия) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мичурина	2017 - 2021	2211,00	1952,50	2051,32	1693,03
Котельная 11 (жил мкр. Юг) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2013	2211,00	1905,10	2000,88	1693,03
Котельная 12 (5 укр.КВ) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Советская 32	2014	2211,00	1567,02	1645,67	1693,03
Насосная 13 (Скважина № 4 + ЦТП) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2015	2211,00	241,72	421,72	1693,03
Насосная 14 (Скважина № 13) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2016	2211,00	169,57	250,43	1693,03
Насосная 15 (Скважина № 9) Мостовское ГП Мостовской п.г.т. ул Мира	2017 - 2021	2211,00	191,74	215,89	1693,03
Котельная 16 (1п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	.	1565,37	1645,13	1693,03
Котельная 17 (2п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	.	1724,29	1831,35	1693,03
Котельная 18 (3п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	.	1724,29	1831,35	1693,03
Котельная 19 (4п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	.	1651,31	1747,86	1693,03
Котельная 20 (5п) Мостовское ГП Мостовской п.г.т.	2017 - 2021	.	1598,64	1689,02	1693,03

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

## Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 359		Лист
								195